

ДПЗД «Укрінтеренерго» проводить запит комерційних пропозицій на постачання приладів для виробничих потреб Калуської ТЕЦ.

1. Специфікація

№ п/п	Назва	Технічна характеристика			Кількість шт.
		Діапазон вимірювань	Вихідний сигнал	Клас точності	
1	датчик надлишкового тиску	(0-1,6) МПа	(4-20) мА	0,1	6
		(0-2,5) МПа	(4-20) мА	0,1	1
		(0-1,0) МПа	(4-20) мА	0,1	1
	датчик перепаду тиску	100 кПа	(4-20) мА	0,1	4
		25 кПа	(4-20) мА	0,1	4
		63 кПа	(4-20) мА	0,1	3
		16 кПа	(4-20) мА	0,1	2
		10 кПа	(4-20) мА	0,1	1
	датчик абсолютного тиску	(0-0,6) МПа	(4-20) мА	0,1	1
2	термопари	термоперетворювачі :			
		1). ТХА-0188 рис.1	ЛММ-20 000		5
		2). ТХК-0188 рис.1	ЛММ-20 000		20
		термометр опору:			
		1) ТСП-1388 гр.21	ЛММ-800 (рис.1)		10
		2) ТСМ-1388 гр.23	ЛММ-800 (рис.1)		15
		3) ТСМ-1088 гр.100М	ЛММ-320 (рис.1)		5
		4) ТСМ-1388 гр.23	ЛММ-630 (рис.1)		10
5) ТСП-1088 гр.21	ЛММ-320 (рис.1)		3		
6) ТСП-1088 гр.21	ЛММ-250 (рис.1)		5		
7) ТСП-1088 гр.21	ЛММ-500 (рис.5)		5		
3	рН-метр	модель «ПІК-1»			1
4	фотоелектро-колориметр	модель «КФК-3-01-ЗОМЗ			1
5	регістратори	модель «Сенсорика» тип: Ш 932.9А.29.015/1			2
		Ш 932.9А.29.016/С1-АЦП8			2
		Ш.932.9А.29.016/С1-АЦП16			4
6	газоаналізатори	модель «Дозор»			2
		модель «ФП-33»			1
7	метрологічне обладнання	накладний переносний ультразвуковий лічильник рідин «Ергомера» 125.БН2			1
8	термостат	термостат ТСО-80			1
9	дистилятор	аквадистилятор ДЄ-10			1

2. Умови поставки: DDP Калуська ТЕЦ, м. Калуш, Івано-Франківської обл.

3. Умови оплати – по факту поставки.

Ціну вказувати на умовах постачання DDP Калуська ТЕЦ. Прилади повинні бути новими (2014, 2015 років виготовлення). Додаються документи, що підтверджують якість та відповідність приладів.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (044) 206-51-27, або на e-mail: kozachuhna@uie.kiev.ua